

## Vedligeholdelsesvejledning, hængslede døre.

Vedligeholdelse af enkeltfløjede og dobbeltfløjede BS60 døre, som er afprøvet og godkendt i henhold til DS 1052.2.

Branddøre skal være udstyret med dørpumpe, der sikrer, at dørpladerne lukker helt i, således at fastholdelsesbeslagene går i indgreb.

Dørpumpens funktionsdygtighed skal kunne afprøves i det daglige.

Dørpumpen skal kunne lukke dørpladen helt i fra enhver åbning >300 mm

I en enkeltfløjet BS60 dør skal dørpladen i lukket stilling i mindst et punkt fastholdes med fallelås eller andet fastholdelsesbeslag med tilsvarende egenskaber.

I en dobbeltfløjet BS60 dør skal den ene dørplade i lukket stilling både foroven og forneden fastholdes med selvlukkende paskvil eller andet fastholdelsesbeslag som for en enkeltfløjet BS60 dør.

En dobbeltfløjet BS60 dør skal udstyres med dørvælger (synkroniseringsbeslag), der sikrer, at dørpladerne lukker i rigtig rækkefølge.

Alle bevægelige dele, så som hængsler, låse, smækpaskvil og synkroniseringsbeslag bør jævnligt smøres med syrefri olie.

Låsefaller bør, for at undgå udtørring, gnides med stearin eller paraffin.

Dørpumpens lukkehastighed justeres med stilleskrue, som er monteret på pumpehuset.

Bemærk at ståldøre ikke tåler påvirkning fra saltopløsninger (eksempelvis vejsalt)

Hvis ovenstående funktioner ikke kan overholdes, kontakt da venligst Multi-Tek for nærmere information:

tlf. 87110090